

**EM2-MI  
EM2-CM  
EM4-CW**

## **Zkušební instalační zpráva**

**tyco** / *Thermal Controls*

Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o.  
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany  
Tel.: +420 241 911 911  
Fax: +420 241 911 910  
info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com  
www.raychempodlahovetopeni.cz

<b>Název projektu</b>	<b>Dodavatel elektro</b>	<b>Dodavatel asfaltu, betonu</b>
<b>Číslo obvodu</b>	Odpovědná osoba	Odpovědná osoba

Typ výrobku a délka EM____-_____ M	( $\Omega$ ) Odpor vodiče	(M $\Omega$ ) >100 M $\Omega$ Izolační odpor (@ 500 Vdc – 2 500 Vdc)	Podpis dodavatele elektro	Datum
<b>Před začátkem instalace</b>				
<b>Po připojení topného kabelu</b>				
<b>Před vylitím betonu</b>				
<b>Pouze pro: EM2-MI Teplota asfaltu: °C</b>	Podpis dodavatele asfaltu			
<b>Po lití betonu</b>				
<b>Po dokončení dodatečných prací:</b>				
<b>Před zapnutím</b>				

<b>tyco</b> <b>Thermal Controls</b>	Raychem je obchodní značka společnosti Tyco Thermal Controls. <a href="http://www.tycothermal.com">www.tycothermal.com</a>		
Sejměte identifikační štítek výrobku a připevněte jej zde.			
© 2007 Tyco Thermal Controls INST-276 rev.0 03/07 Vytlačeno v Belgii na recyklovaném papíru			